

Motor	Reemplazar aceite y filtro de aceite del motor.	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
Motor	Reemplazar el filtro de combustible.	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
Motor	Reemplazar filtros de aire si es necesario.	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
Motor	Verificar tensión de la correa del motor .	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
Arrestor de chispas	Verificar estado arrestador de chispas.	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
Motor	Observaciones:	EQUIPO OPERATIVO SE SACARON DE ALMACEN 1 GALON Y 1/4 DE ACEITE

## MEDIDORES

Descripción	Unidad	Serial	Valor Acumulado
HORÓMETRO	Horas	ME310089E 400X	10140

Valor que aparece en la OT después de reiniciar el medidor

Valor que debería aparecer en la OT puesto que es el valor que se registró cuando ocurrió el mantenimiento

<input checked="" type="checkbox"/>	Fecha de Ingreso	Fecha de Lectura ↓	Lectura ↑	Valor Acumulado	Activó Tareas	Fuente
<input checked="" type="checkbox"/>	2023-01-13 15:49	2022-07-06 07:00	2,890 h	10,140 h	No	Manual
<input type="checkbox"/>	2023-01-13 15:00	2022-01-12 09:00	0 h	7,250 h	Si	Reiniciar
<input type="checkbox"/>	2021-05-12 12:32	2021-04-30 12:31	3,625 h	3,625 h	Si	Manual (Confirmada en OT)
<input type="checkbox"/>	2021-02-26 17:47	2020-12-29 17:47	3,444 h	3,444 h	Si	Manual (Confirmada en OT)
<input type="checkbox"/>	2020-08-14 15:22	2020-08-14 15:22	3,180 h	3,180 h	No	Manual
<input type="checkbox"/>	2020-04-17 10:26	2020-03-19 10:25	3,131.7 h	3,131.7 h	No	Manual
<input type="checkbox"/>	2020-02-03 11:08	2020-01-24 09:40	2,893.5 h	2,893.5 h	No	Manual (Confirmada en OT)
<input type="checkbox"/>	2019-09-02 16:03	2019-09-02 16:03	2,671 h	2,671 h	No	Orden de Trabajo