

Nota

- * Se realiza mantención preventiva correspondiente al mes de Julio
- * Se requiere instalar botapie en puerta de piso -1
- * Se requiere instalar protección de contrapeso en pozo

39264

STEM SpA

76.656.376-7

Orden de Trabajo

Nº: 39264

Fecha: **2023-07-26**

Calificación:

RESPONSABLE: Jorge Andrés Cerda Painemilla

NOTAS: * Se realiza mantención preventiva correspondiente al mes de Julio * Se requiere instalar botapie en puerta de piso -1 * Se requiere instalar protección de contrapeso en pozo * Equipo queda operativo

